

Memo N.º: 01-2024

Santiago, 03 de Enero de 2024

Ref.: Activación Sistema de Evacuación

Estimado Usuario:

Informamos que a raíz de trabajos de mantenimiento ejecutados en el piso 8 por parte de usuario, se provocó una descarga de polvo químico, lo que activo el sistema de evacuación del edificio en más de una ocasión, por lo que se ejecutó revisión y evaluación con personal especializado y prevencionista del usuario, donde estos descartaron la suspensión de actividades y validaron el normal funcionamiento al interior de las oficinas a excepción de pisos 7,8 y 9. Se recomendó ejecutar ventilación natural con apertura de mamparas.

Como administración se realizará un refuerzo en protocolos y lineamientos con usuarios de manera de asegurar, que este tipo de trabajos sean ejecutados sin impacto operacional.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudiera haber ocasionado.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Fernando Arellano S.
Operations Manager
CBRE | Property Management
Catedral 1401 | Huerfanos 607 | Santiago
T +56 9 32431799
fernando.arellano@cbre.com